



ОБЩИНА ВИДИН

Видин 3700, пл. "Бдинци" № 2 тел. 094/609 416 факс 094/601 132
www.vidin.bg e-mail: kmet@vidin.bg

ЧРЕЗ
Г-Н СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – ВИДИН

ДО
Г-Н ДИМИТЪР ВЕЛКОВ
Г-ЖА ИВАНЕЛА ИЛИЕВА

Община Видин
Видин 3700, пл. "Бдинци" № 2
тел. 094/609 416, факс 094/601 132
РД-01-10-328-2/09.01.25

ОТГОВОР

От Борислава Борисова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“, за кмет на Община Видин, Съгласно заповед №РД-02-11-8/07.01.2026

Относно: Предоставено с писмо № РД-01-10-328-1/10.12.2025 г. питане с вх. № РД-01-10-328/10.12.2025

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с поставените от Вас въпроси относно извършваните дейности свързани с поливните системи, Ви предоставяме следната информация:

1. С каква вода ще се напояват зелените площи в парка?

Отговор: Поливането на зелените площи ще се извършва основно с вода от подземни водоизточници, чрез сондажи, предназначени за напояване и технически нужди, с цел опазване на питейните води.

2. Целият парк ли ще се напоява и от какви източници?

Отговор: Изградената поливна система обслужва реконструирания етап от Крайдунавския парк. Предвиден е и един повърхностен водоизточник, който ще се използва само при необходимост, в случаи на намален дебит или временна невъзможност за използване на подземните водоизточници.

3. Колко ще струва на месец поддръжката и напояването на градския парк и предвидени ли са средства за това?

Отговор: Към настоящия момент разходите за поддръжка и напояване не са окончателно калкулирани, предвид обстоятелството, че не всички елементи на обекта са напълно доизградени и въведени в експлоатация. След приемане на обекта, издаване

на необходимите актове и протоколи и пълното му въвеждане в експлоатация, всички необходими разходи за поддръжка, експлоатация и напояване ще бъдат анализирани, планирани и включени в бюджета на ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство“, съгласно действащите правила и бюджетна процедура.

4. Предвидено ли е изграждане на напоителна система и за другите паркове на територията на общината?

Отговор: Предвидено е поетапно разширяване на напояването на зелените площи в парковете и кварталите на територията на общината, като към настоящия момент тези дейности са на етап анализ и оценка. В парк „Владикина“ е открит сондаж, за който предстои оборудване и въвеждане в експлоатация.

5. Изпълнен ли бе успешно сондажа в парка и в участъка пред Стамбол капия?

Отговор: В Градския парк (Крайдунавски парк) са открити два сондажа от подземните водоносни хоризонти, предназначени за напояване на зелените площи, като дейностите са извършени в рамките на ремонт и реконструкция на съществуващата инфраструктура.

В парк Рова в зоната пред Стамбол капия е извършен ремонт на участък от поливната система, с цел подобряване на нейната функционалност и надеждност.

6. Предвидена ли е пречиствателна станция за водата, използвана за напояване?

Отговор: В поливната система са предвидени филтриращи елементи, които предпазват дюзите и инсталацията от запушване. Към настоящия момент не е предвидено изграждане на самостоятелна пречиствателна станция, тъй като качеството на използваната вода отговаря на изискванията за напояване.

С уважение,

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВИДИН

Съгласно заповед №РД-02-11-8/07.01.2026

БОРИСЛАВА БОРИСОВА

Заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“